

Beredskabsplan for Verup Vandværk.

Vedligeholdes af Kristian Hannibal Nielsen. Planen forudsætter at den pågældende andelshaver, der registrerer en driftsforstyrrelse kan træffe mindst en af følgende kontaktpersoner både i og uden for normal arbejdstid.

Navn	Tlf. Mobil
Kristian Hannibal Nielsen.	29415199
Iben Cecilie Storm.	72483016
Liva Nielsen.	61655885
Bo Kristensen.	22819358
Anette Riis Poulsen.	20753331

Logbog:

Den af ovennævnte personer, der modtager alarmer og har ansvaret for udbedringen, bedes notere:

Dato og tidspunkt for alarmer, hvorfra alarmer kommer, anledning, aktion, resultatet og eget navn.

Informationerne videregives til Formanden som, som indfører dem i en fortløbende logbog.

Verup Vandværks primære samarbejdspartnere:

Tlf. liste til brug for beredskabssituationer.

Funktion/Navn.	Adresse.	Tlf. Arbejde.	E-mail.
VVS.			
Sorø VVS.	Juliesmindevej 17, Sorø.	57832090	
Sorø VVS.	Vagttelefon.	57832090 Tryk 0 herefter.	
Elektriker.			
Elektrogården.	Metalvej 13, Sorø.	57834730	
Tankvogn.			
Johs. Rasmussen.	Øresøvej 2, Svebølle.	59293123	
Levering af vand.			
Johs. Rasmussen.	Øresøvej 2, Svebølle.	59293123	
Koordinationsgruppe.			
Svend Urban Hansen	Beredskabsafdelingen. Kongebrovej 7. Sorø.	57830380	
Sanne Enkegaard	Fagcenter Plan og miljø.	57870366	saen@soroe.dk
Christian Holt	Fagcenter Plan og miljø.	57830312	chho@soroe.dk
Ringsted Politi		57611448	

	Embedslægeinstitutionen Sjælland. Rolighed 7, 2 4180 Sorø	722227010	
--	--	-----------	--

Der skelnes mellem følgende grader af driftsforstyrrelser:

- A. Almindelig mindre driftsforstyrrelse.** F.eks:
Teknisk problem på værket eller i ledningsnettet, men der er stadig forsyning med vand.
Rørbrud der berører en eller få andelshavere.
Misfarvning af vandet hos en eller få andelshavere.
Måler og andre installationsproblemer hos en andelshaver.
- B. Større driftsforstyrrelse.** F.eks:
Rørbrud i vitale ledninger.
Misfarvning af vand.
Tekniske problemer, der i løbet af få timer vil stoppe vandforsyningen.
Fare for underminering af veje og bygninger.
- C. Truet forsyningsituation.** F. eks:
Det udpumpede vand har en dårlig smag eller lugt.
Mistanke om forurening af vandet med kemikalier eller andet. Det kan evt. ikke lugtes eller smages endnu.
Uheld med kemikalietransport.
- D. Krisesituation.** F.eks:
Vandforsyningen er stoppet eller tæt på!

I grad A & B:

Den af ovennævnte personer, der har modtaget meldingen, kontakter den skønnede, nødvendige ekspertise og problemets omfang og risici vurderes, herunder hvilke ressourcer, der er brug for og hvem der evt. bør informeres. Skaden udbedres herefter i overensstemmelse med hermed.

Bemærk der udgår 2 ledninger fra Værket, en til byen og en til mosen, der kan ved brud leveres vand i den ene ledning.

I grad C & D:

Koordinationsgruppen tilkaldes. Tankvognsløsning evt. vand fra boring gennem UV-filter.

Ved forurening af borerne der ødelægger disse, vil Verup Vandværk søge at tilslutte sig Dianalund Vandværk.

Bestyrelsen.